

POZNÁMKY
Křížení je nutno provádět přednostně kolmo, min. však pod úhlem 45 stupňů.
Minimální vzdálenosti souběhu a křížení dle ČSN 73 6005. Použití mechanické ochrany
nového vedení nebo dodatečná instalace ochrany stávající sítě bude provedeno dle
požadavků ČSN nebo správce sítě. Je nutno dodržet min. poloměr ohybu nového vedení
dle instalačních podmínek výrobců.

ULOŽENÍ KABELŮ, POČTY CHRÁNIČEK, JSOU PATRNÉ Z VÝKRESU
ZVÝKRESU ČÍSLO 09 - ŘEZY KABELOVÝCH TRAS (CHRÁNIČKY).

STANOVENO
KUČEK 63139/2022
KAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

OBJEKT: IO 02 SSZ - PŘECHOD PRO CHODCE - ULICE KRAMÁŘOVA	DATUM	02/2021
	ARCHIV	-
	FORMÁT	4 x A4
	MĚŘÍTKO	1:250
PŘÍLOHA: SITUACE SSZ	ČÍS. PŘÍLOHY: 02	SOUPRAVA: